

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области**

Предписание № 181

об устранении выявленных нарушений

«05» апреля 2013 г.

г. Иваново
Ул. Рабфаковская, 6
(место выдачи)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Позднякова Татьяна Валериевна

(Должность Ф.И.О.)

рассмотрев материалы акта проверки №181 от «05.04.2013г.», протокол №181 измерений параметров микроклимата от 26.03.2013г. - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №158» (ОГРН: 1033700054453; ИНН 3702233756)

наименование предприятия (сведения о гос. регистрации, место жительства)

Юридический адрес: : Ивановская область, г. Иваново, ул.Академика Мальцева, д.70.

Законный представитель юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №158»

Заведующий (ИП): Скорюкина Татьяна Викторовна

фактический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул.Академика Мальцева, д.70.

Установил, что на указанном Предприятии (ИП) допущены нарушения:

- п.3.9.1-теневые навесы на 2 площадках не ограждены с 3-х сторон на высоту не менее 1.5 метров;
 - п. 5.2 стены в помещениях туалетных групп №4, №6, №8 с частичным отсутствием плитки на высоту 1,5 м, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 - п.5.1 стены в помещении спальной гр № 4, №6 покрыты бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств туалетной гр.№4 и раздевалке группы №5 с отслоением штукатурки и краски;
 - п.5.4- потолки с наличием плесени в результате протекания кровли на группах №4(групповая, спальная), №3, №7(спальная), на группе №8-отслоение побелки в результате аварии в системе канализации в январе 2013г.;
 - п.5.5-пол в спальной группы №7 с неровностями и щелями, в помещении склада для продуктов и доготовочного цеха пищеблока с частичным отсутствием плитки (замазан цементом);
 - п.6.24- в помещениях 5-ти туалетных (№1,3,6,7,8) не установлены шкафы для уборочного инвентаря;
 - п.8.8-окна на группах №3,5,6 с не функционирующими фрамугами, что не позволяет проводить сквозное проветривание.
 - п.8.9 микроклимат в группах №1, №8 (п.п.1,2,7,8) не соответствует санитарным нормам.
- Нормы законодательства, которые нарушены: Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.ч.1, СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п.1 ст.17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г.

Требования, подлежащие выполнению:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №158»:

- 1) Выполнить ограждение с 3-х сторон на высоту не менее 1.5 метров на 2 теневых навесах.
- 2) Выполнить ремонт стен в помещениях туалетных гр.№4, №6, гр.№8 с восстановлением плитки на высоту 1.5 м.

- 3) Выполнить отделку стен в помещении спальни гр № 4, №6, туалетной гр. № 4 и раздевалки группы № 5 с в соответствии с санитарными требованиями.
- 4) Выполнить ремонт кровли и восстановление отделки потолков на группах № 4 (групповая, спальная), №3, №7 (спальная) в соответствии с санитарными нормами.
- 5) Выполнить ремонт системы канализации и восстановление отделки потолков на группе № 8 в соответствии с санитарными нормами.
- 6) Выполнить ремонт пола в спальноей группы №7, в помещении склада для продуктов и доготовочного цеха пищеблока с восстановлением плитки в соответствии с санитарными нормами.
- 7) Установить шкафы для уборочного инвентаря в помещениях 5-ти туалетных (№1, 3, 6, 7, 8).
- 8) Выполнить ремонт оконных блоков на группах № 3, 5, 6 для проведения сквозного проветривания.
- 9) Обеспечить параметры микроклимата в группах №1, №8 в соответствии с санитарными нормами. Обеспечить повторное исследование микроклимата в аккредитованной лаборатории. Представить результаты исследования в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области.

Срок исполнения предписания:
до **05.04.2014г.**

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6, каб. 207

в срок до 10.04.2014г.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области:-

- протокол инструментальных замеров микроклимата;

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течении трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

Главный специалист- эксперт



Позднякова Татьяна Валериевна

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 181_ от 05.04.2013г. получил «05» 04 2013г.

Подпись представителя предприятия



Невыполнение в срок законного предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление информации влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.